



18 cm polisztirol tetőszigetelés (EPS 80)
elhelyezése nyitott síktetőre, bitumenes vízszigetelő réteg kialakításával, a tető tereprendezésével 37 m²-en.

A meglévő, tervezett berendezések gázigénye a következő: 1 db minimum 40 kW-os zárt égésterű kondenzációs kazán. **Fűtésszabályozás** – Időjárásfüggő szabályozó és termosztatikus szabályozók kiépítése radiátoronként, az összes radiátorra az épületben.

